



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление по Невскому району

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-55

Предписание № 37-1-499/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 106 Невского
района Санкт-Петербурга)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Невскому району ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу от 28 августа 2020 года № 37-1-499 ст. 6, 6¹ федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 29 по 30 сентября 2020 года Брантовым Нартотом Анатольевичем - инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления
по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу была
проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: 193231, г. Санкт-
Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, корп. 5, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: заведующим ГБДОУ детский сад № 106 Невского района Санкт-Петербурга
Макеевой Л.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. от электрических светильников. групповых помещениях № 2,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент (в требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2	01.09.2021	

	медицинском кабинете, пищеблоке, и бассейне, помещении электрощитовой).	в ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 83; СП в 5.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.		
2.	Допущено размещение речевых пожарных оповещателей на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.	Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 4.4	01.09.2021	
3.	Не произведен расчет категорий для помещений бельевой прачечной, а также помещения для технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов (электроснабжения) по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.09.2021	
4.	На дверях помещений производственного назначения	Правил противопожарного	01.09.2021	

	бельевой прачечной, а также помещения для технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов (электроснабжения) (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) не обозначены их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	режима в Российской Федерации п. 20		
5.	Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, не отделены от коридора в здании II степени огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа. (помещения бельевой прачечной).	Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4; ст. 88; таблица 23, таблица 24 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.09.2021	
6.	Допущено размещение на путях эвакуации (в коридоре 2-го этажа) различных изделий (кресла).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями) п. 36 (б)	01.09.2021	
7.	В помещении бассейна, допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстояние менее 1 м. от вентиляционного отверстия.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 83; СП 5.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	01.09.2021	

		автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.		
8.	Автоматическая пожарная сигнализации находится в не исправном состоянии, требуется восстановление ШС (см. акт в Jared от 25.09.2020 г.)	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями) п. 61	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Невского района
управления по Невскому району
ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
Брантов Нарт Анатольевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



Предписание для исполнения получил (а):
Заведующий ГБДОУ детский сад № 106
Невского района Санкт-Петербурга
Макеева Любовь Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

