



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Невского района

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-99-81

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-19-968

г. Санкт-Петербург  
ул. Зубковская, д. 4  
(место составления акта)(время, дата составления акта)

15 ч. 00 мин.

30.10.2015 г.

На основании: распоряжения ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 04 сентября 2015 года № 2-19-968  
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания образовательного учреждения по  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, кор.5 литер А.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: 193231 г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, кор.5 литер А.; ИНН 7811066458

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 19 ”	октября	20 15	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продол-сть	2 ч.
“ 20 ”	октября	20 15	г. с	11	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продол-сть	2 ч.
“ 30 ”	октября	20 15	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продол-сть	1 ч.

Общая продолжительность проверки: «3» дня (ей) («5» часа (ов))  
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующая ГБДОУ детский сад №106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «25» сентября 2015 г.

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Согласование не требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Никонов Игорь Евгеньевич - инспектор отдела надзорной деятельности Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая ГБДОУ детский сад №106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга ✓

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад №106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, кор.5 литер А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: расчетов не представлено

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен и пола на путях эвакуации из физкультурного зала.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	<u>ГБДОУ детский сад №106</u>
2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен и пола на путях эвакуации из	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145,	<u>ГБДОУ детский сад №106</u>

	группы неполного дня.	ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	
3.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации из 1-ой подготовительной группы.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	<u>ГБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№106</u>
4.	В помещении кладовой овощного цеха отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1;ч.3 ст.4; п.2 ч.1 ст.6; табл. А3, обязательного приложения А к СП 5.13130.2009	<u>ГБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№106</u>
5.	В помещении прачечной отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1;ч.3 ст.4; п.2 ч.1 ст.6; табл. А3, обязательного приложения А к СП 5.13130.2009	<u>ГБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№106</u>
6.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (помещение хозяйственной кладовой не отделено от общего коридора).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.88	<u>ГБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№106</u>
7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (помещение кладовой	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.88	<u>ГБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№106</u>

	музыкальных инструментов не отделено от общего коридора).		
8.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение хозяйственной кладовой)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ст. 27 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГБДОУ детский сад №106
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение кладовой музыкальных инструментов не отделено от общего коридора)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ст. 27 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГБДОУ детский сад №106

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Отметка о применении технических средств: не применялись  
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: нет
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:

5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 2-19-968 от 30.10.2015г.

6. Другие документы (их копии):

Подписи лиц, проводивших проверку:

Никонов Игорь Евгеньевич - инспектор отдела надзорной деятельности № 2010-01-001 района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего проверку)

“30” 10 2015



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен.

Заведующий Маслова О.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“30” 10 2015



Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)